Позиция п/п	Наименование и технические характеристики	Тип,марка,обозначение документа,опросного листа	Код оборудо-вания,изделия и материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.Арматура							
1.1	Стальной шаровой кран "Балломакс" Ду125 Ру25	КШТ 61.102.125			шт	2	17.3	
	Ду100 Ру25	КШТ 64.102.100			шт	1	9.7	
	Ду80 Ру25	КШТ 64.102.080			шт	1	6.0	
	Ду40 Ру40	КШТ 64.102.040			шт	2	2.1	спуск.
	Ду25 Ру40	КШТ 64.102.025			шт	2	1.0	спуск.
	Ду20 Ру40	КШТ 64.102.020			шт	2	0.8	возд.
	Ду15 Ру40	КШТ 64.102.015			шт	2	0.8	возд.
1.2	Манометр МТП-160	НТС 62-91-86а			шт	6		
1.3	Термометр ТС-3.001.000	НТС 62-91-87			шт	2		
	ООО "Броен", Москва							
	тел:(495)228-11-50, факс:(495)228-1150							

Взам. инвN | Дата подпись | Подп. | инвN.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
ГИП		Захаров			
Н. контр.		Захаров			
Проверил		Мартыненко			
Разраб.		Титков			

1-ПП-РП-028/09 - ТС.С

Филиал N1 "Центральный" ОАО "МОЭК"

Реконструкция теплосети по адресу: Шелепихинское ш., д.7, стр.2

Спецификация оборудования.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	4

Формат А3